

# INFORMAÇÕES SOBRE INTERFERÊNCIAS DE REDES DE ÁGUA E REDES DE ESGOTOS



<b>SEDHAB</b>		Telefone <b>3214 4004</b>
Referência <b>Ofício 451 / 2011 – GAB/SEDHAB</b>	Assunto <b>Interferência de Rede</b>	
Local <b>PARQUE URBANO e VIVENCIAL SETOR NORTE - GAMA - DF</b>		
Carta n.º <b>229/2011- ESEGC/ESEG/ESE/DE</b>		

Brasília, 15 de agosto de 2011

Em resposta ao documento acima referenciado, recebido em 15/08/2011, informamos que:

- ☐ Existe interferência com as redes de água existentes, conforme assinalamos na planta em anexo.
- ☐ Existe interferência com as redes de esgotos existentes, conforme assinalamos na planta em anexo.
- ☐ Existe interferência com as redes de água projetadas, conforme assinalamos na planta em anexo.
- ☐ Existe interferência com as redes de esgotos projetadas, conforme assinalamos na planta em anexo.
- ☒ Não existe interferência com as redes de água e esgotos existentes ou projetadas, conforme assinalamos na planta em anexo.
- ☐ Existem redes nas imediações, sendo necessárias medidas de proteção para evitar possíveis danos.

## Outras considerações:

### Ofício anexado ao ofício 29006/2011- GEDOC - CAESB

Para proteção da(s) tubulação(ões) existente(s), e com o objetivo de evitar futuros remanejamentos, deverão ser mantidos os recobrimentos (a partir da geratriz superior do tubo) e, em caso de edificações, as faixas de servidão (com afastamento para cada lado do eixo da rede), conforme tabelas abaixo:

Tubulações de Água			
Diâmetro (mm)	Afastamento (m)	Materiais e Diâmetros	Recobrimento Mínimo (m)
Até 150	1,5	FºFº, até 200mm	0,60
		FºFº, 250mm	0,64
> 150	2,0	FºFº, 300mm	1,10
		FºFº, 350mm	1,22
Adutora	5,0	FºFº, 400mm	1,01
		PVC, PEAD e DEFOFO, todos diâmetros	0,80

Tubulações de Esgotos		
Diâmetro (mm)	Profundidade (m)	Afastamento (m)
≤150	≤1,25	1,00
≤400	≤1,50	1,50
	≤2,00	2,00
	≤3,50	2,50
	≤4,50	3,00
	≤5,50	3,50
≤600	≤3,50	5,00
≤1500	≤5,00	6,00
>1500	≥5,00	7,50

Recobrimento mínimo de 90cm para rede na via pública e 60cm para rede no passeio.

Informamos que as possíveis interferências com ramais prediais deverão ser detectadas pelo interessado. Informações válidas por 90 (noventa) dias.

CAESB/DE/DE - ESEGC  
ESEGC - Coordenação de Cadastro de Acervo Técnico  
JUALES GOMES LOUZA  
Mat: 50155-3

<b>SEDHAB</b>		
TIPO: <b>Carta</b>		
Ofício	Sequencial	Ano
<b>777</b>	<b>000129</b>	<b>2011</b>
Rubrica	Matrícula	
<b>58.320-4</b>		

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL  
Av. Sibiapuna - Lotes 13 a 21 - Centro de Gestão Águas Emendadas  
CEP 71.928-720 - Águas Claras-DF  
Tel. (61) 3213-7117 - Fax 3213-7116

Gerência de Informações e Acervo Técnico - ESEI - Fone/Fax: (061) 3213-7229  
Centro de Gestão Águas Emendadas - BL São Francisco - Av. Sibiapuna, lotes 13/21 - Águas Claras/DF - 71.928-720

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

RECEBIDO GAB/DE/DE/DE/DE  
25 08 2011 17:00  
GAB/DE/DE/DE/DE/DE  
26 08 2011 17:00

RECEBIDO  
19/08/11 11:14  
GAB/DE/DE/DE/DE/DE  
26 08 2011 17:00