

BRASÍLIA: TERRITÓRIO E PAISAGEM

cinco concursos de arquitetura e paisagismo para o Distrito Federal

Concurso Público Nacional para Estudos Preliminares de Arquitetura e Complementares para Reforma do Edifício Sede da SEDHAB, localizado no Setor Comercial Sul - Brasília - DF



COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO Nº1

Passamos a transcrever e responder às seguintes consultas formuladas por profissionais interessados em participar do certame, em conformidade com a manifestação da área técnica responsável pelo concurso:

CONSULTA 6:

"Qual o caminho que um processo (o mais comum/solicitado) faz desde a solicitação de um cidadão até sua aprovação e retorno ao cidadão?"

R – O processo ou documento chega pelo Protocolo, depois é encaminhado à Assessoria do Gabinete que, de acordo com o assunto, encaminha para a subsecretaria competente. Após análise, o processo pode ser encaminhado a outra subsecretaria da Sedhab para conhecimento e/ou parecer e, ainda, para alguma Comissão ou Conselho. Depois é encaminhado à Assessoria Jurídico-Legislativa ou à Assessoria do Gabinete para parecer final e aval do Secretário de Estado. Então passa novamente pelo Protocolo e é enviado ao órgão de origem ou a outro órgão, quando necessário.

CONSULTA 7:

"Na planta do térreo fornecida há indicação de "projeção da sobreloja", porém na sobreloja não há representação destes vazios, com exceção do hall central e um trecho para o qual se abre uma porta. Quais são os vazios da sobreloja para o térreo/trechos do térreo com pé-direito duplo? É permitido ocupar estes vazios da sobreloja com lajes, de forma a aproximar dos 100% de ocupação deste mesmo pavimento?"


R – Os espaços mencionados foram fechados com estrutura metálica ou gesso. Na parte de atendimento ao público do térreo não há nenhum trecho com pé-direito duplo. A



Instituto de Arquitetos do Brasil
Departamento Distrito Federal



Secretaria de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos



Secretaria de Habitação,
Regularização e
Desenvolvimento Urbano





indicação é de “projeção da laje da sobreloja”, o complemento foi fechado com estrutura metálica. Da mesma forma, os ambientes denominados Sala dos Motoristas, Associação dos Servidores e Depósito da DIAPO também receberam fechamento com estrutura metálica. O hall central de acesso tem um pé-direito de 3,20 m com fechamento em gesso, resultando em um espaço vazio entre o forro e a laje. O hall do elevador privativo é o único local que tem o pé-direito duplo. Todos os locais citados podem ser fechados por laje, desde que a estrutura/fundação do prédio comporte a carga.

